Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	**Les seuils réglementaires** *(définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)*	**Résultats des mesures environnementales**	
Mars 2013		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Poussières	10mg/Nm3	0,19	0,39
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,31	0,16
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	3,13	3,67
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	5,67	3,41
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	45,41	39,07
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	5,19	4,54
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,40	2,58