# Suivi mensuel

| **Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)** | **Les seuils réglementaires** *(définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)* | **Résultats des mesures environnementales** | |
|---|---|---|---|
| **Avril 2014** | | Ligne 1 en mg/Nm3 | Ligne 2 en mg/Nm3 |
| Poussières | 10mg/Nm3 | 0,74 | 0,38 |
| Composés organiques exprimés en carbone total (COT) | 10 mg/Nm3 | 0,74 | 0,07 |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 10 mg/Nm3 | 3,43 | 3,61 |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 50 mg/Nm3 | 1,50 | 0,07 |
| Oxyde d'azote (NOx) | 80 mg/Nm3 | 40,11 | 36,19 |
| Monoxyde de Carbone (CO) | 50 mg/Nm3 | 5,54 | 4,11 |
| Ammoniac ( NH3) | 30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014) | 0,38 | 2,85 |