Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	**Les seuils réglementaires** *(définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)*	**Résultats des mesures environnementales**	
Juin 2014		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Poussières	10mg/Nm3	0,68	0,73
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,28	0,33
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	3,15	3,33
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	6,08	1,43
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	41,71	36,60
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	5,18	11,16
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,33	2,33