

Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)	Résultats des mesures environnementales	
		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Mars 2017			
Poussières	10mg/Nm3	0,46	0,29
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,85	0,93
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	2,66	2,61
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	2,97	0,95
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	53,57	42,61
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	8,47	8,79
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,18	0,69