

Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)	Résultats des mesures environnementales	
		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Mars 2018			
Poussières	10mg/Nm3	0,44	0,61
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,13	0,64
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	4,40	4,57
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	0,68	1,45
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	53,33	55,76
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	3,68	4,63
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,31	0,10