

Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)	Résultats des mesures environnementales	
		Jun 2022	
		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Poussières	10mg/Nm3	0,35	1,15
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,84	0,49
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	4,90	4,94
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	1,66	3,40
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	48,10	51,49
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	14,20	14,45
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,34	0,61