

Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires <i>(définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)</i>	Résultats des mesures environnementales	
		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Juillet 2022			
Poussières	10mg/Nm3	0,40	1,05
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,36	0,28
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	4,62	4,57
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	1,14	2,80
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	54,65	54,24
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	9,27	11,81
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,09	0,39