

Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcea)	Résultats des mesures environnementales	
Février 2024		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Poussières	5 mg/Nm3	0,29	0,45
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	8,09	8,29
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,53	0,29
Chlorure d'hydrogène (HCl)	8 mg/Nm3	4,73	4,53
Dioxyde de soufre (SO2)	40 mg/Nm3	0,87	1,52
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	50,66	50,77
Ammoniac (NH3)	10 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,06	0,20
Mercure (Hg)	0,02 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,00097	0,00272