



Suivi mensuel

Juin 2025

| Les éléments contrôlés | Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de Valo'Loire) | Résultats des mesures environnementales (moyenne mensuelle) | |
|---|---|---|------------------|
| | | Ligne 1 (mg/Nm3) | Ligne 2 (mg/Nm3) |
| Poussières | 5 mg/Nm3 | 2,07 | 0,41 |
| Monoxyde de Carbone (CO) | 50 mg/Nm3 | 12,70 | 6,87 |
| Composés organiques exprimés en carbone total (COT) | 10 mg/Nm3 | 0,56 | 0,52 |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 8 mg/Nm3 | 4,84 | 4,21 |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 40 mg/Nm3 | 0,61 | 1,36 |
| Oxyde d'azote (NOx) | 80 mg/Nm3 | 52,63 | 52,69 |
| Ammoniac (NH3) | 10 mg/Nm3 | 0,01 | 0,04 |
| Mercure (Hg) | 0,02 mg/Nm3 | 0,00106 | 0,00323 |