



Suivi mensuel

Les éléments contrôlés (moyenne mensuelle)	Les seuils réglementaires <i>(définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter d'Alcéa)</i>	Résultats des mesures environnementales	
Novembre 2023		Ligne 1 en mg/Nm3	Ligne 2 en mg/Nm3
Poussières	10mg/Nm3	0,26	0,46
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,63	0,60
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10 mg/Nm3	4,88	4,91
Dioxyde de soufre (SO2)	50 mg/Nm3	1,64	3,50
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	48,38	49,46
Ammoniac (NH3)	30 mg/Nm3 (applicable 01/07/2014)	0,35	2,30
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	10,24	7,50