



Suivi mensuel

Avril 2025			
Les éléments contrôlés	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de Valo'Loire)	Résultats des mesures environnementales (moyenne mensuelle)	
		Ligne 1 (mg/Nm3)	Ligne 2 (mg/Nm3)
Poussières	5 mg/Nm3	0,48	0,43
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	12,18	6,23
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,52	0,83
Chlorure d'hydrogène (HCl)	8 mg/Nm3	4,80	4,44
Dioxyde de soufre (SO2)	40 mg/Nm3	0,37	0,80
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	55,47	54,72
Ammoniac (NH3)	10 mg/Nm3	0,10	0,24
Mercure (Hg)	0,02 mg/Nm3	0,00103	0,00268