



Suivi mensuel

Juin 2025			
Les éléments contrôlés	Les seuils réglementaires (définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de Valo'Loire)	Résultats des mesures environnementales (moyenne mensuelle)	
		Ligne 1 (mg/Nm3)	Ligne 2 (mg/Nm3)
Poussières	5 mg/Nm3	2,07	0,41
Monoxyde de Carbone (CO)	50 mg/Nm3	12,70	6,87
Composés organiques exprimés en carbone total (COT)	10 mg/Nm3	0,56	0,52
Chlorure d'hydrogène (HCl)	8 mg/Nm3	4,84	4,21
Dioxyde de soufre (SO2)	40 mg/Nm3	0,61	1,36
Oxyde d'azote (NOx)	80 mg/Nm3	52,63	52,69
Ammoniac (NH3)	10 mg/Nm3	0,01	0,04
Mercure (Hg)	0,02 mg/Nm3	0,00106	0,00323